

18 FEV. 2020

Département des Permis et Autorisations

Direction de Charleroi

Rue de l'Ecluse 22

6000 CHARLEROI

☎ 071 65 47 60 • Fax : 071 65 47 66

✉ rgpe.charleroi.dpa.dgarne@spw.wallonie.be

Collège communal

de et à

1300 WAVRE

ÉTABLISSEMENT TEMPORAIRE

Charleroi, le

17 FEV. 2020

R. 918

Réception de la demande par le DPA

28 janvier 2020

Nos références : 31401 & D3400/25112/RGPED/2020/3/GP/sg - PE

Références commune : FRY/MCO/20/02 pe2

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

OBJET : Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

- **Demande incomplète :** articles 19, alinéa 1^{er}, et 20
- **Commune de dépôt de la demande :** WAVRE
- **Objet de la demande :** Chantier de désamiantage consistant en l'enlèvement de 131 mct de calorifuge amianté dans le sous-sol de l'académie de Wavre
- **Situation :** Avenue des déportés 69 à 1300 WAVRE
- **Exploitant :** RENOVATION DE CONSTRUCTION SPRL, rue des Sandrinettes 2 à 7033 CUESMES/MONS

Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai notifié ce jour, par courrier séparé adressé au demandeur, le caractère **incomplet**, au sens de l'article 19, alinéa 1^{er}, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la demande de permis d'environnement dont références et objet susmentionnés.

Les renseignements ou documents manquants sont les suivants :

1. Le tableau 2.3.3 "Énumération des points de rejet d'eaux" de la partie "Effets sur les Eaux" mentionne que les eaux usées du chantier sont rejetées dans une eau de surface ou des voies artificielles d'écoulement sans sans apporter aucune autre information sur le récepteur.

Il y a lieu de :

- préciser de quel récepteur il s'agit (cours d'eau, ruisseau, fossé, etc.) ;
- localiser avec précision cette voie artificielle sur le schéma d'implantation.

2. Comment s'effectue le rejet des eaux usées dans cette voie artificielle/eau de surface depuis les sas personnel et matériel situés au rez-de-chaussée ? Quel dispositif est mis en place sur le chantier pour effectuer ce rejet dans le récepteur ? ;

3. Le plan descriptif de l'établissement (annexe 4 - rez-de-chaussée et sous-sol) est incomplet. Il convient de :

- orienter le bâtiment par rapport à la voie riveraine, et en particulier de localiser les rejets des extracteurs d'air par rapport à celle-ci ;
- localiser le conteneur maritime où les déchets d'amiante et autres déchets contaminés par l'amiante enlevée (EPI, EPC) seront stockés sur le chantier avant l'enlèvement par le collecteur agréé;
- localiser les points de mesure des concentrations de l'amiante dans l'air après les travaux (mesures libératoires).

Conformément à l'article 20 du décret, ces compléments doivent vous être envoyés par le demandeur en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Vous disposerez alors de trois jours ouvrables pour me transmettre les documents, faute de quoi le demandeur a le loisir de m'en envoyer directement une copie. Conformément à l'article 20, § 2, alinéa 3, du décret vous êtes tenus d'informer le demandeur de la date à laquelle je reçois les compléments.

Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 20, § 2, du décret qui précise également ceci : « *Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments* ».

Sous peine d'irrecevabilité les compléments doivent vous être envoyés — en une seule expédition ! — dans les six mois de leur demande.

En vue de nous permettre de contrôler que la remise des compléments respecte l'article 20, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, merci de nous communiquer la date à laquelle le demandeur vous a envoyé les compléments (date du cachet de la poste).

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Membres du Collège communal, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Fonctionnaire technique,



Daniel VANDERWEGEN

Agent administratif : Serenella GUARELLA, Assistante, ☎ : 071/654722

Agent traitant : Giuseppe PANTANO, Attaché qualifié, ☎ : 071/654.774